

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотребнадzor.ru ; <http://55.rosпотребнадzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 277/ПВ

«17» марта 2025г.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области 10 лет Октября, ул., д. 98, г. Омск, 644001

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом - экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и питанием населения Плешкуновой Ольгой Анатольевной, ведущим специалистом – экспертом отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Костяной Дарьей Александровной, главным специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора Железняк Верой Александровной

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении обязательного профилактического визита в отношении:

Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 252», 644910, Омская область, г. Омск, ул. П.П. Лиходида, 24
ИНН 5505023200, ОГРН 1025501177107

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха оздоровления детей и молодежи» утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 28:

- не проводится обследование системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха – п. 2.7.4

- отделка стен, потолков, пола в помещениях не позволяет качественное проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств согласно п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.7:

- на пищеблоке в горячем цехе – трещины покраски потолка, в складском помещении пищеблока (стен- трещины покраски, пола –проседание досок при ходьбе, имеется уклон к окну, щели), в складе №2 для хранения овощей- трещины и отслоение краски на стенах и потолке; в группе старшая- подготовительная (в приемной- пол дощатый с трещинами, в спальне –щели между досками, сколы краски); группа 1-я младшая (трещины побелки потолка в спальне, в буфетной- трещины покраски стен и потолка, в туалетной- трещины покраски потолка, в приемной- щели дощатого покрытия пола, трещины покраски потолка, в групповой- щели дощатого покрытия пола), в средней группе (в приемной- трещины покраски стен, в том числе- в тамбуре), в методическом кабинете- трещины и отслоение штукатурного слоя

- на пищеблоке используются доски с трещинами ОС, РС - п. 2.4.6.2 – **нарушение устранено в ходе обязательного профилактического визита**

- в спальне старшей - подготовительной группы - стационарные кровати с панцирными сетками (12 штук) не имеют твердого ложа, в спальне средней группы- к выкатным 3-х уровневым кроватям не достаточно 1 лестницы для подъема детей - п.2.4.8

- в туалетной 1 младшей группы - раковина для мытья рук персонала имеет повреждения эмали, что не обеспечивает соблюдение качественного режима обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств - п.п.2.4.11., 2.11.7
- в спальне старшей - подготовительной группы не исправны 5 ламп в светильниках искусственного освещения - п. 2.8.9 – **нарушение устранено в ходе обязательного профилактического визита**

СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

В части медицинской деятельности:

- не обеспечена иммунизация сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям (не предоставлены документы, подтверждающие факт иммунизации и/или документы, подтверждающие медицинские противопоказания к иммунизации); не представлены сведения об иммунизации Н.Д.Ю. (воспитатель), п. 64., СанПиН 3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 1.5. СП 3648-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- не обеспечена иммунизация сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок (не предоставлены документы, подтверждающие факт иммунизации и/или документы, подтверждающие медицинские противопоказания к иммунизации): против гриппа, п. 64., СанПиН 3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 1.5. СП 3648-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

не организована иммунизация детей 2018 г.р. (1-я ревакцинация против полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка – 5 чел., ревакцинация против кори, краснухи, паротита – 5 чел.), 2021 г.р. (1 ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка – 2 чел.) (не представлены сведения об иммунизации, не внесены сведения в план профилактических прививок); п. 64., СанПиН 3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

В части профилактики туберкулеза:

- в образовательной организации не обеспечено проведение пробы Манту 2 раза в год детям, не вакцинированным против туберкулеза по медицинским противопоказаниям, а также по причине отказа родителей от иммунизации ребенка, начиная с 6-месячного возраста и до получения ребенком прививки против туберкулеза (М. У. М., 2020 г.р., R-Манту 2021 отр., 2022 отр., 2023 отр., 22.03.2024 отр., К. Е. В., 2021 г.р., R-Манту 2022 отр., 2023 отр., 12.04.2024 отр.), что является нарушением п.818 р.8 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4);

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь ч. 13 ст. 52.1, ст.90, ч. 1-3 ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
1	<p>Обеспечить проведение исследования технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха - п.2.7.4 СП 2.4.3648-20</p> <p><i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: провести исследования технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха в помещениях групп, зала, пищеблока, постирочной</i></p>	25.03.2026г.
2	<p>Обеспечить отделку стен, потолка, пола, допускающую проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств согласно замечаниям, изложенным в акте обязательного профилактического визита № 277/ПВ от 17.03.2025г., в соответствии с требованиями п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20</p> <p><i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: в отсутствие детей провести ремонт стен, потолка, пола - материалами, позволяющими проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, устранить щели напольного покрытия, проседание пола в складе пищеблока</i></p>	25.03.2026г.
3	<p>В спальне старшей - подготовительной группы - стационарные кровати с панцирными сетками (12 штук) заменить на кровати с жестким ложем, в спальне средней группы- к выкатным 3-х уровневым кроватям установить дополнительно 1 лестницу для подъема детей - п.2.4.8</p> <p><i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: использовать кровати, в том числе, раскладные, с жестким ложем</i></p>	25.03.2026г.
4	<p>В туалетной 1 младшей группы – заменить раковину для мытья рук персонала с повреждениями эмали, для соблюдения качественного режима обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств - п.п.2.4.11, 2.11.7</p> <p><i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: установить раковину для рук без дефектов</i></p>	25.03.2026г.
5	<p>В БДОУ г. Омска «Детский сад №252» обеспечить иммунизацию сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям (предоставить документы, подтверждающие факт иммунизации и/или документы, подтверждающие медицинские противопоказания к иммунизации)</p> <p>Основание: п. 64. СанПиН 3686-21, п. 1.5. СП 3648-21</p> <p><i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: обеспечить контроль за вакцинацией, представить документы</i></p>	01.12.2025
6	<p>В БДОУ г. Омска «Детский сад №252» организовать иммунизацию детей 2018 г.р. (1-я ревакцинация против полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка – 5 чел., ревакцинация против кори, краснухи, паротита – 5 чел.), 2021 г.р. (1 ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка - 2 чел.)</p> <p>Основание: п. 64., СанПиН 3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».</p> <p><i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного</i></p>	25.03.2026г.

	<i>нарушения обязательных требований: обеспечить контроль за вакцинацией, представить документы</i>	
7	<p>Обеспечить проведение пробы Манту 2 раза в год детям, не вакцинированным против туберкулеза по медицинским противопоказаниям, а также по причине отказа родителей от иммунизации ребенка, начиная с 6-месячного возраста и до получения ребенком прививки против туберкулеза.</p> <p>Основание: СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4) п. 818 раздел 8.</p> <p><i>Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований: В целях раннего выявления туберкулеза у детей, не вакцинированных против туберкулёза необходимо таких детей направлять на пробу Манту два раза в год.</i></p>	25.03.2026г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается **на юридическое лицо БДОУ г. Омска «Детский сад № 252» 644910, Омская область, г. Омск, ул. П.П. Лиходида,24**

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Контролируемое лицо вправе предоставить сведения, позволяющие визуально оценить устранение нарушений обязательных требований санитарного законодательства в предписании

перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены

например, акты выполненных работ, фото-видео материалы, подтверждающие проведение работ по *устранению дефектов покраски стен и потолка* и т.п.

в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований

Сведения о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области на электронный адрес: **rpn@55.rosпотrebnadzor.ru**, с досылком на бумажном носителе по адресу ул. 10 Лет Октября, д.98, г. Омск, 644001 в срок **в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания.**

В соответствии со ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного наказания в виде административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг (ГИС ТОР КНД: <https://knd.gosuslugi.ru>).

Предписание об устранении выявленных нарушений, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования, сроки и порядок обжалования предписания в судебном порядке определены в Главе 24 АПК РФ, Главе 22 КАС РФ.

Обжалование предписания не приостанавливает его действие, за исключением оснований, установленных в ч.9 ст.40, ч.7 ст. 90.2 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Главный специалист - эксперт
(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

О.А. Плешкунова
(инициалы и фамилия)

Ведущий специалист - эксперт
(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Д.А. Михайлова
(инициалы и фамилия)

Главный специалист - эксперт
(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

В.А. Железняк
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «17» марта 2025 г.



(подпись)

О.В. Хорхорян
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____

Копия предписания об устранении выявленных нарушений от «17» марта 2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Департамент образования Администрации г. Омска (ул. Карла Либкнехта, д. 33, г. Омск, 644099).